

長庚科技大學校外賃居生訪視安全評核表

附件二

項次	檢 查 內 容	檢 查 情 形		備 註
		是	否	
1	建築物具有共同門禁管制出入口且有門鎖？			
2	建築物內或週邊停車場所有照明設備？			
3	每層樓是否設置滅火器？是否過期？			
4	有 <input type="checkbox"/> 出口標示燈 <input type="checkbox"/> 緊急照明燈 <input type="checkbox"/> 火警自動警報設備(住宅用火災警報器) <input type="checkbox"/> 室內消防栓 <input type="checkbox"/> 安全門 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 緩降機 <input type="checkbox"/> 其他(監視系統、保全、刷卡、裝設防盜設施等)？			依實際狀況勾選。
5	逃生通道是否暢通？逃生方向標示是否清楚？安全門是否上鎖無法打開？鐵窗鎖頭是否有鑰匙，或是生鏽無法打開影響逃生？			
6	插座或電源旁是否有燻黑痕跡？或電線是否雜亂、老舊，有否出現電線內部裸露現象？			
7	插座上是否插滿延長線，超過負荷？			
8	瓦斯熱水器及瓦斯桶是否放置屋外？通風是否良好？管線接縫處是否老舊、生鏽、破損，漏氣現象？			請勾選是否有使用？ <input type="checkbox"/> 有電熱水器/ <input type="checkbox"/> 無電熱水器 ※若有電熱水器以下各項皆免檢查。
9	瓦斯熱水器及瓦斯爐是否功能正常？			
10	瓦斯熱水器及瓦斯爐接頭、管線是否有龜裂、破損、漏氣現象？			
11	瓦斯熱水器是否有貼符合國家標準之 CNSR 及 TGAS 標籤？			
12	瓦斯熱水器裝於室內?室外?(填於備註欄) 若室內是否加裝排氣管？(若為室內請勾選)			
13	瓦斯熱水器是否裝於通風良好之戶外或陽台？陽台晾曬衣物是否阻礙通風？(使用瓦斯熱水器前最好把陽台晾曬之衣物收起來或用完後再晾曬)			
14	瓦斯鋼瓶檢驗卡是否已超過【應檢驗日期】？			
15	瓦斯爐是否時常清潔、保養？是否功能正常？			
16	瓦斯爐火是否為藍色？(若火是紅色為「燃燒不完全」，會產生一氧化碳)			
17	室內使用瓦斯爐煮菜或使用小瓦斯爐煮火鍋是否開窗戶保持通風？			
18	睡前是否檢查【瓦斯開關是否關閉】？			
評 核 結 果 (建議改進事項)				
訪視老師簽名：				